Placering: Sundhedshuset – Behandlingsrum:

Beskrivelse: Alle armaturer i zone 3 + 1000lux, manuelt tænd/automatisk sluk – Mulighed for manuelt tænd/sluk/dæmp ved kort og langt tryk via afbryder.

Sensortype: Niko 41-657

Funktion: Dagslysstyring
Dagslyszoner: 3 – Alle armaturer er programmeret til zone 3
Sekundære zoner: 0
Multizone: Nej
Lux: 1000
Efterløbstid: 30 min
Orienteringslys: 5 min
Min/sluk: Minimum
Tænd/Deaktiver dagslysstyring: Aktiv/manuelt

Placering: Sundhedshuset – Reception:
Beskrivelse: Alle armaturer i zone 3 + 2000lux, manuelt tænd/automatisk sluk – Mulighed for manuelt tænd/sluk/dæmp ved kort og langt tryk via afbryder.

Sensortype: Niko 41-750

Funktion: Dagslysstyring
Dagslyszoner: 3– Alle armaturer er programmeret til zone 3
Sekundære zoner: 0
Multizone: Nej
Lux: 2000
Max lux: 2000
Efterløbstid: 30 min
Orienteringslys: 5 min

Min/sluk: Minimum
Tænd/Deaktiver dagslysstyring: Aktiv/manuelt

Placering: Sundhedshuset, Venteområder samt kantine:

Beskrivelse: Alle armaturer i zone 3 + 2000lux, automatisk tænd/sluk – Mulighed for manuelt tænd/sluk/dæmp ved kort og langt tryk via afbryder.

Sensortype: Niko 41-750

Funktion: Dagslysstyring
Dagslyszoner: 3 – Alle armaturer er programmeret til zone 3
Sekundære zoner: 0
Multizone: Nej
Lux: 2000
Max lux: 2000
Efterløbstid: 30 min
Orienteringslys: 5 min
Min/sluk: Minimum
Tænd/Deaktiver dagslysstyring: Automatisk